



KAAPELIKYTKENTÄSELYTYKSET:	
1.1/1.2	KUITTAUSOHJAUS (INPUT)
2.1/2.2	KOTONA/POISSA-OHJAUS (INPUT)
3.1/3.2	HÄLYTYSTIETO (OUTPUT)
4.1/4.2	POISSA-TILATIETO (OUTPUT)

OHJAUS/HÄLYTYSKAAPELI
NOMAK 4x2x0,5

TEIPPIANTURIT
KLM 2x0,8

TEHOPLAN OY
Puutarhatie 26 B 2
01300 VANTAA
suunnittelu@tehoplan.fi

PVM.	7.5.2017	PIIRT.	AnPu
PVM.	7.5.2017	SUUN.	AnPu
PVM.	----	HYV.	----

RAKENNUSKOHTEEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
Veimart Oy – Vuotovahdi &
ABB Oy – free@home
kotiautomaatiosovitus
Piirikaavio

TIEDOSTO		
LEHTI	1	1
TYÖ NO		
PIIR.NO		
		MUUT